



## Tillfällig övernattnig

Vid olika arrangemang finns det behov av tillfällig övernattnig i lokaler vars brandskydd inte är anpassade för boende. Vissa lokaler med tillräckligt brandskydd kan fungera för tillfällig övernattnig men inte alla.

I detta informationsblad förtydligar Räddningstjänsten Örnsköldsvik vilket brandskydd som byggnader och lokaler behöver samt vilka åtgärder som är nödvändiga före och under den tillfälliga övernattnigen. Med tillfällig övernattnig avser räddningstjänsten i detta informationsmaterial övernattnig i max 4 nätter.

## Ansvar

Både hyresvärden och hyresgästen har ansvar för den tillfälliga övernattnigen.

Hyresvärden har huvudansvaret för att lokalerna har de förutsättningar som krävs för tillfällig övernattnig enligt denna information innan denne hyr ut lokalerna.

Hyresgästens (arrangörens) huvudansvar är att efterfölja de regler som finns enligt detta informationsblad men måste också ha kunskap om hur byggnadens brandskydd fungerar.

Hyresvärd och arrangör är helt och hållet ansvariga för säkerheten och att detta informationsblad efterföljs. Ett medgivande från Räddningstjänsten att använda lokaler för tillfällig övernattnig fräntar inte detta ansvar på något sätt.

## Krav på byggnadens brandskydd

### Utrymningsvägar och vägledande markering

- Lokaler där övernattnig sker ska ha två av varandra oberoende utrymningsvägar.
- Utrymningsvägarna ska vara lätt öppningsbara utan nyckel eller annat verktyg.
- Vägledande markering i form genomlysande eller belysta skyltar ska finnas i nödvändig omfattning. Vid strömbortfall ska skyltarna fungera med hjälp av nödström under minst 60 minuter.

### Utrymningslarm

- Byggnaden ska vara försedd med automatiskt utrymningslarm där detekteringen sker med rökdetektorer utrymningsvägar. Sovsalar ska vara försedda med rökdetektorer eller brandvarnare.
- Om övernattnigen endast sker i markplan för ett fåtal personer (färre än 20) och om sovsalar och utrymningsvägar förses med brandvarnare kan undantag medges från kravet på utrymningslarm.

### Brandredskap


- Det ska finnas brandredskap i form av handbrandsläckare eller inomhusbrandpost så att avståndet till närmaste brandredskap är högst 25 meter. Brandredskapet ska vara lättillgängligt och vara tydligt markerat.

## Personantal

En lokals maximala personantal vid normal drift får aldrig överskridas vid övernattnig. Vid övernattnig är det viktigt att placeringen av liggplatser ordnas på ett sätt så att det på ett enkelt sätt går att ta sig till utrymningsvägen.

Liggplatser i sovsalen indelas i grupper med gångar på minst 1 meter mellan varje grupp av liggplatser. Liggplatser i mitten indelas i grupper med maximalt 6 liggplatser i bredd. Liggplatser som är placerade mot vägg kan löpa längst väggens hela sida.

Gångar till utrymningsvägar skall hållas fritt från packning och andra tillhörigheter. Ett exempel på hur detta kan se ut visas i figur 1 nedan.



Figur 1: Konfiguration av bäddar



## Brandskyddsorganisation

Arrangören ska alltid ha en eller flera säkerhetsansvariga på plats som ser till att övernattningsverksamheten fungerar och följer de säkerhetsregler som finns i detta informationsblad.

Säkerhetsansvarig ska se till så att ordningsregler upprättas och att de övernattande informeras enligt nedanstående. Säkerhetsansvarig ska också löpande följa upp och kontrollera så att övernattningsverksamheten fungerar enligt de säkerhetsreglerna.

### Ordningsregler

Arrangören ska upprätta ordningsregler för att minska risken för brands uppkomst och för att minska konsekvenserna vid brand, samt för att underlätta utrymning.

Följande ordningsregler ska finnas:

- rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden
- öppen eld får ej förekomma, exempelvis levande ljus
- matlagning och kaffekokning och liknande får endast ske på anvisad plats
- möbler eller annat brännbart material får inte placeras i korridorer eller i trapphus
- avskiljande dörrar som inte är uppställda på rökdetektorstyrda magnethållare skall hållas stängda
- brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden

### Information till övernattande

Innan övernattnig sker ska de övernattande informeras om följande:

- vilka ordningsregler som finns
- var utrymningsvägar finns
- var brandredskapens finns placerade
- hur de ska agera då brand upptäcks eller då signal ljuder från brandlarmet
- var eftersamlingen ska ske vid utrymning (uppsamlingsplatsens placering)

### Information till räddningstjänsten vid brand

Den säkerhetsansvariga ska möta upp räddningstjänsten vid framkomst och informera räddningsledaren om följande:

- vad som har hänt
- om det finns personer kvar i byggnaden, var och hur många
- var uppsamlingsplatsen finns

## Information till Räddningstjänsten Örnsköldsvik

Arrangören ska anmäla den tillfälliga övernattnigen till Räddningstjänsten Örnsköldsvik. Det görs via e-tjänsten "Anmälan tillfällig övernattnig" på kommunens hemsida [www.ornskoldsvik.se](http://www.ornskoldsvik.se) Anmälan ska ha inkommit till Räddningstjänsten Örnsköldsvik senast fem dagar innan övernattnigen äger rum.



## Checklista för tillfällig övernattnig

### Ansvar

---

1. Hyresvärd har förstätt sitt ansvar för den tillfälliga övernattnigen. **Ja**  **Brist**
2. Hyresvärd har informerat hyresgäst om dennes ansvar **Ja**  **Brist**

### Krav på byggnaden

---

4. Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar finns från alla lokaler som används vid den tillfälliga övernattnigen **Ja**  **Brist**
5. Utrymningsvägarna är ej blockerade av skrymmande eller brännbart material **Ja**  **Brist**
6. Utrymningsvägarna går att öppna lätt utan nyckel eller annat verktyg **Ja**  **Brist**

### Utrymningslarm

---

7. Lokalerna är försedda med automatiskt utrymningslarm **Ja**  **Brist**
8. Larmet kan aktiveras med larmknapp som finns i lokalerna **Ja**  **Brist**
9. Rökdetektorer eller brandvarnare finns i lokalerna där sovande finns **Ja**  **Brist**
10. Rökdetektorer finns i alla utrymningsvägar **Ja**  **Brist**

### Vägledande markering

---

11. Vägledande markering finns i tillräcklig omfattning i form av belysta eller genomlyst skyltar. **Ja**  **Brist**
12. Den vägledande markeringen är försedd med nödström som upprätthåller funktionen vid strömavbrott i minst 60 minuter. **Ja**  **Brist**

### Brandredskap

---

12. Brandredskap i form av handbrandläckare eller inomhusbrandpost finns på varje våningsplan inom ett avstånd av 25 meter **Ja**  **Brist**
13. Brandredskap är funktionsdugliga och har en giltig kontrollstämpel **Ja**  **Brist**

### Personantal

---

14. Antalet sovande personer i varje lokal har anpassats så det lätt går att ta sig till utrymningsvägarna i händelse av brand. **Ja**  **Brist**
15. Placering av bäddar har skett med hänsyn till riktlinjerna i detta informationsblad. **Ja**  **Brist**

### Brandskyddsorganisation

---

16. Säkerhetsansvarig finns på plats dygnet runt **Ja**  **Brist**
17. Säkerhetsansvarig har förstätt sitt ansvar och sina uppgifter **Ja**  **Brist**
18. Alla som deltar i den tillfälliga övernattnigen har fått tillräcklig säkerhetsinformation som bl.a. ordningsregler, utrymningsvägar och agerande vid brand. **Ja**  **Brist**