



Utförandeintyg avloppsanläggning - Minireningsverk

Uppgifterna nedan fylls i, gärna tillsammans med entreprenören, och skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoenheten efter att anläggningen är färdigställd

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Sökande

Namn

Entreprenör

Namn

Telefon

E-post

Är avloppsanläggningen utförd enligt tillstånd eller anmälningsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden?

Ja Nej

Om Nej, ange avvikelser:

Datum för anläggandet:

Datum då anläggningen togs/tas i bruk:

Datum för sluttömning av tidigare/gammal avloppsanläggning:

A) Allmänna kontrollpunkter

Kontroll
(JA/NEJ)

Kommentar

Endast avloppsvatten är kopplat till anläggningen (ej dränerings-, tak- och dagvatten eller backspolningsvatten från dricksvattenfilter)		
Sökanden har fått information om hur anläggningen ska skötas		

B) Kontrollpunkter för slamavskiljare, minireningsverk och efterpolering

Kontroll
(JA/NEJ)

Kommentar

Minireningsverkets fabrikat och modell _____	X	
Eventuell fristående slamavskiljares fabrikat _____	X	
Slamtömningsvolym _____ m ³	X	
Minireningsverket är förankrat		

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000-2445

Besöksadress

Järnvägsgatan 6
Förvaltningens e-postadress
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Hemsida

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx



Utförandeintyg avloppsanläggning - Minireningsverk

Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar		
Fosforrening (kemisk fosforfällning, fosforfälla, fosforfilter) är installerad enligt tillverkarens anvisningar Fabrikat _____		
Minireningsverket har anlagts enligt tillverkarens anvisningar		
Uppstart har skett enligt tillverkarens anvisningar		
Serviceavtal har upprättats		
Minireningsverkets utlopp är kopplat till ett efterpolerings-/efterbehandlingssteg		
Slamtömningsinstruktion finns tillgängliga i/intill minireningsverket för slamtömningsbilens personal		
Beskriv efterpolerings-/efterbehandlingsstegets utformning och eventuell provtagningsbrunn:		
Utloppet leds till: _____		



C) Foton

Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att se till att foton tas under anläggandet av ditt avlopp och att dessa skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen, oavsett om du eller din entreprenör tar bilderna. Se därför till att din entreprenör får dessa anvisningar om fotodokumentation i det fall denne ansvarar för fotografering under anläggandet.

Bifoga foton som visar:

1. Schaktbotten
2. Dränering/förankring av minireningsverket
3. Minireningsverket färdiganlagt, med täckmassor
4. Eventuell slamavskiljare och förankring av denna
5. Eventuellt efterpoleringssteg efter minireningsverket
6. Provtagningsbrunn i förhållande till minireningsverket och utloppet
7. Utloppsledning till dike eller dylikt efter minireningsverk
8. Översiktsbild för att se placeringen på anläggningen i förhållande till huset

Undertecknad intygar att lämnade uppgifter är riktiga

Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning)

Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

Utförandeintyget skickas till: Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Lämnas i: Receptionen på stadshuset
Kronan, Järnvägsgatan 6

E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000-2445

Besöksadress

Järnvägsgatan 6
Förvaltningens e-postadress
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Hemsida

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx